

# 工事名: 宮城県塩竈市野々島地先海岸外災害復旧工事

発注者 宮城県  
 納入 DM 24-8-20-N 27-8-20-N  
 ミキサ一名 MP21sw  
 施工者 東洋建設株式会社 殿

使用待ちの DM



MP21sw



コンクリート排出中



DM 投入中の MP21sw



工事名と試験結果

工事名	野々島地先海岸外災害復旧工事		
工種	護岸基礎工	測点	第1439号
コンクリート現場試験(24-8-20N)		(H26.12.19)	
スランプ	6.5 cm	CT	10 °C
空気量	4.4 %	AT	5 °C
供試体	12 本		
東洋建設株式会社			